



RDW.SZ.2.271-22.3/19

Szamotuły, dnia 12.03.2019 r.

### **Wszyscy Wykonawcy**

#### **Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: „DOSTAWA MASY ASFALTOWEJ NA ZIMNO DO OBWODU DROGOWEGO W SZAMOTUŁACH”**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiocie postępowania, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986), wyjaśnia, co następuje:

#### **PYTANIE 1:**

Odnosnie przetargu dostawy masy na zimno przesyłam w załączniku naszą aprobatę techniczną. Proszę o odpowiedź czy będzie zaakceptowana.

#### **ODPOWIEDŹ:**

W punkcie - Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określono wymagania jakim powinna odpowiadać masa „na zimno”. Mieszanka ma zapewnić możliwość wykorzystania o każdej porze roku do robót utrzymaniowych nawierzchni bitumicznych, także przy remontach cząstkowych, do usuwania skutków przekopów i deformacji nawierzchni drogowych. Ma być odporna na deformacje i wykruszenia. Wyremontowane nawierzchnie mieszanką mineralno-bitumiczną będą oddawane do ruchu natychmiast po wykonaniu naprawy, dlatego mają się charakteryzować szybkim twardnieniem. Skład mieszanki mineralno-bitumicznej, przez zastosowane środki adhezyjne, musi pozwalać na wbudowanie mieszanki w temperaturach od -15°C do +30°C bez konieczności ramowania wyboju jak również smarowania krawędzi emulsją lub asfaltem. Mieszanka mineralno-bitumiczna na zimno powinna być pakowana w szczelne opakowania, zapewniając zachowanie parametrów fizyko-chemicznych.