



WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **„Czyszczenie separatorów oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Złotowie”**.

Rejon dróg Wojewódzkich w Złotowie, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Jaka jest średnica kanalizacji przeznaczonej do czyszczenia?

Odpowiedź:

Średnica kanalizacji przeznaczonej do czyszczenia wynosi \varnothing 25-30 cm.

Pytanie 2

Jaki jest stopień zamulenia kanalizacji przeznaczonej do czyszczenia?

Odpowiedź:

Na długości ok. 100 m 40% zamulenia rury, pozostała długość kanalizacji w dobrym stanie wymaga minimalnego nakładu pracy.